



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

**PROTOCOLO:**  
**85398/17**

**Razão Social**

IDEALFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

**CNPJ/CPF**

CNPJ: 05.153.990/0001-11

**Finalidade**  
FUNCIONAMENTO

**Número CBMGO**  
11086193978

**Projeto Aprovado**  
NÃO INFORMADO

**CNAE**  
2121101

**Endereço**

R R09, QD.:13C LT.:MOD 7 E 8, DAIA DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS, ANÁPOLIS,  
75133600

**Ocupação/Uso**  
Indústria

**Divisão**  
I-1

**Descrição**  
Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano

**Carga de Incêndio**  
300.0

**Área Construída**  
883.35 m<sup>2</sup>

**Altura**  
terreo

**Risco**  
BAIXO

**Quartel Responsável**

3º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

**Data de emissão**

13/07/2017

**Data de validade**

27/06/2018

**Observação:**

ART: NÃO CONSTA.

OBS.: SISTEMA PREVENTIVO EXISTENTE: 7 EXTINTOR PO 20-B:C; 4 EXTINTOR AGUA 2-A; 1 EXTINTOR CO2 5-B:C; PROJETO APROVADO N. 906/09. EDIFICAÇÃO PARCIALMENTE CERTIFICADA CONFORME ITEM 7.1.6 DA NT-01/2017. ÁREA TOTAL: 1499,63M<sup>2</sup>. ÁREA VISTORIADA CONSTRUÍDA: 833,35M<sup>2</sup>. ÁREA À CONSTRUIR: 566,28M<sup>2</sup>.

Este Certificado de Conformidade deve permanecer na edificação a ser afixado em local visível ao público.

É responsabilidade do responsável, a qualquer título, da edificação ou área de risco a manutenção das medidas de segurança contra incêndio e

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.902/2008 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que

-utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações.

**Código de controle do CERCON: 9b569f92056a**

A autenticidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do

<http://www.bombeiros.go.gov.br>

Unidade de Atendimento: rápido - unidade judicial

ANÁPOLIS, 13 de julho de 2017.

Vistoriado por:

2º TENENTE - JOSÉ HENRIQUE BANDEIRA RODRIGUES

[vistorias.bombeiros@gmail.com](mailto:vistorias.bombeiros@gmail.com)

praça presidente vargas, s/n, jardim américa, anápolis, 75115-685.

Telefone para dúvidas e consultas: 62 3328 5825

**EMERGÊNCIA**  
**LIGUE**  
**193**